

# Typgodkännandebevis

SC0477-16

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

## Taksteg

### Innehavare

Hultafors Group AB, Box 38, 517 21 Bollebygd  
Organisationsnummer: 556365-0752, Tel: 033-723 74 00  
E-post: [info@hultaforsgroup.com](mailto:info@hultaforsgroup.com), hemsida: [www.wibeladders.com](http://www.wibeladders.com)

### Produkt

Taksteg att fästas om bärläkt och takpanna. Taksteget är varmförzinkat utan täckfärg eller pulverlackerat med förbehandling genom zinkmanganfosfatering och grundmålning genom katodisk elektroddopning.

### Avsedd användning

Tillträdesanordning på tak.

### Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 4 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

BBR

Taksäkerhet, Allmänt

8:241

Taksäkerhet, Förflyttning på tak

8:2422\*

\*Godkänd för byggnader med fasadhöjd max 4,0 m och max taklutning 45°. Takstegen får endast monteras rakt ovanför varandra.

### Tillhörande handlingar

Montage av Bärläktsteg daterad 2016-06-22 av SP Certifiering.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.  
Kontrollavtal: Ref nr. 210-15-0172, kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

### Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Hultafors AB, Nässjö.



## Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Innehavare  
Boverkets inregistrerade varumärke  
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer  
Produktens typbeteckning  
Typpgodkännandets nummer  
Löpande tillverkningsnummer/datum  
Kontrollorgan

**Hultafors Group AB**



**SP Certifiering 1002**

**typbeteckning**

**SC0477-16**

**nr/datum**

**SP**

## Bedömningsunderlag

Rapport P301332, P301332-1a, P301998 och 5P07700 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Ritningar enligt förteckning daterad 2016-06-22.

Certifieringsöversikt daterad 2016-06-23.

## Kommentarer

Taksteget är inte avsett som fästordning för säkerhetslina. Vid fasadhöjder större än 3 m ska det på taket finnas separata fästordningar för linor till säkerhetsselar i enlighet med BBR 8:243.

Korrosionsskyddet är lämpligt för korrosivitetssklass C4 enligt SS-EN ISO 12944-2 angiven klass utifrån en bedömd livslängd på 15 år.

## Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2021-06-27.

Detta typpgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

## SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Leif Lundqvist

Marie Karlsson

